



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

«Утверждаю»
Главный врач ФГБУЗ ГЦГ и ЭФМБА России

С.А. Богдан

2015 г.



Регистрационный № 15021/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 600/15 от 24 августа 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

Организация-заявитель: АО «ГЛИМС-Продакшн», 142116, Московская область, Подольский район, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1

Организация-изготовитель: АО «ГЛИМС-Продакшн», 142116, Московская область, Подольский район, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1

Наименование продукции: « Цементная герметизирующая смесь 0430/1, шпатлевка армирующая водостойкая 0430/2, смесь для ликвидации живых течей 0430/3»

Код ТН ВЭД: 2520 00 000 0

Область применения: строительство – эффективная герметизация бассейнов, фундаментов, колодцев, потолков, стен, полов в подвалах, санузлах, резервуаров (в том числе с питьевой водой). Для наружных и внутренних работ

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5745-010-40397319

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5745-010-40397319

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № № 1/08-102 от 21 августа 2015 г. Испытательная лаборатория ООО «СоюзГарант» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭП50, срок действия аттестата аккредитации от 27.07.2011 до 27.07.2016г.) типовые образцы («Смесь для ликвидации живых течей 0430/3») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. № 299 (гл. II, разд. 11)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты исследований
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	МВИ №40090.3Н700 МВИ №40090.4Г006	не более 370	134 ± 28

По результатам проведенных испытаний продукции: «Цементная герметизирующая смесь 0430/1, шпатлевка армирующая водостойкая 0430/2, смесь для ликвидации живых течей 0430/3» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: строительство – эффективная герметизация бассейнов, фундаментов, колодцев, потолков, стен, полов в подвалах, санузлах, резервуаров (в том числе с питьевой водой). Для наружных и внутренних работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: « Цементная герметизирующая смесь 0430/1, шпатлевка армирующая водостойкая 0430/2, смесь для ликвидации живых течей 0430/3» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения).**

Эксперт



В.Н. Артюшин

