

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 591 от 29.03.2024 г.

1. Заявитель - Акционерное общество «ГЛИМС-Продакшн»
142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г
2. Дата поступления образца (ов) – 13.03.2024 г.
3. Наименование образца (ов) – Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся – Наливной пол самовыравнивающийся финишный высокопрочный цементный GLIMS CF-10 № 0380/6
4. Дата изготовления – 12.2023 г.
5. Срок годности – 12 мес.
6. Изготовитель - Акционерное общество «ГЛИМС-Продакшн», 142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г
7. Вид испытаний – для государственной регистрации
8. НД на заявленную продукцию – ЕСЭГТ № 299 утв.реш. КТС от 28.05.2010 г., гл. II, раздел 6, п.3.1, 3.8, Приложение 6.1, п.13, раздел 11
9. Дата начала и окончания испытаний – 13.03.2024 г. – 29.03.2024 г.
10. Условия проведения испытаний – температура 23° С влажность 65 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей, ед. изм.	Нормы НД	Фактические показатели	НД на методы испытаний
1	2	3	4
Одориметрические показатели:			
Запах воздушной среды, баллы	Не более 2	1	И. № 7.04.003.97
Санитарно-химические показатели:			
допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м³:			
Диоксид серы	не более 0,05	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Ангидрид фосфорный	не более 0,05	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Токсикологические показатели:			
Индекс токсичности, %	80 - 120	93,0	МУ 1.1.037-95
Радиологические показатели:			
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) в материалах, Бк/кг	не более 370	10,0	ГОСТ 30108-94

Начальник лаборатории

Протокол оформила

Данный протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Частичная или полная перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории запрещена



Ж.К. Махметова

М.И. Олжабаева