

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03347
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658291
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛИМС-ПРОДАКШН".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 142116, Россия, Московская обл., Подольский р-н, пос. Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1.
ОГРН: 1027739030703. Телефон +74955005753, факс +74955005753, адрес электронной почты info@glims.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛИМС-ПРОДАКШН".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 142116, Россия, Московская обл., Подольский р-н, пос. Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1.
ОГРН: 1027739030703. Телефон +74955005753, факс +74955005753.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Наливные двухкомпонентные напольные покрытия на полиуретановой
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) основе системы «Flooring System», в составе: компаунд «FS»
2312-012-40397319-2016 «ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ компоненты А и Б с добавлением кварцевого песка расходом от 0,1 до 4 кг/м²; общей толщиной от 0,2 до 10 мм, выпускаемые по ТУ
МОНОЛИТНЫХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ Flooring System». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1270

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), глава 18, статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, глава 33, статья 149,
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительного материала КМ2. Согласно приложению
на 1 листе (бланк ТР № 0506491)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0478/09-2016 от 28.09.2016 г.,
ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № FSK.RU.0002.F0002794 от 25.07.2016 г. до 25.07.2019 г., выдан ОС ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ», рег. № FSK.RU.0002.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2016 по 29.09.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03347

(обязательная сертификация)

ТР 0506491

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 нераспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова